

LEGENDA:

- rodzielnica elektryczna
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- A1 – downlight Hoffmaister DL Q200 2TC-DEL G24q-3, 2x26W, IP44
- A2 – downlight Hoffmaister DL Q200 2TC-DEL G24q-3, 2x32W, IP44
- B – kaseton, 4x14W, np. REGIOLUX protection/6 IP 40 T5 60x60cm, opal
- C – kaseton, 4x14W, np. REGIOLUX UEX/6 IP20, raster
- D1 – kaseton, 4x14W, np. REGIOLUX protection/6 IP 54 T5 60x60cm, opal
- D2 – kaseton, 4x24W, np. REGIOLUX protection/6 IP 54 T5 60x60cm, opal
- D3 – kaseton, 4x24W, np. REGIOLUX protection/6 IP 40 T5 60x60cm, opal
- E1 – oprawa np. Isolux 1x36W EVG COLD
- E2 – oprawa np. Isolux 2x36W EVG COLD
- H – oprawa ramienna 3x14W, np. REGIOLUX GEAR3 XAL IP 40 T5
- J – oprawa kinkietowa 1x18W
- CB I – Oznaczenie obwodu zasilania z centralnej baterii np. ZB-S AC TN-S / DC IT (I - obwody z szafy głównej)
- CB US – Oznaczenie obwodu zasilania z centralnej baterii np. ZB-S AC TN-S / DC IT (US - obwody z podstacji)
- AW – Oprawa awaryjna wyposażona w moduł adresowy np. V-CG-S / statecznik adresowy EVG CG-S prod.CEAG
- AW C – Oprawa awaryjna wyposażona w statecznik adresowy np. 18C-CG-S prod.CEAG
- AW N – Oprawa awaryjna wyposażona w statecznik adresowy z redukcją strumienia światła np. N-EVG-CG-S prod.CEAG
- AW – Oprawa awaryjna w technologii LED: pn. GuideLED SL CG-S 2x2W prod.CEAG
- IP AW – Oprawa awaryjna w technologii LED zew IP65 np. Outdoor Wall LED CG-S 2x2W prod.CEAG
- SE AW – Oprawa awaryjna w technologii LED zew IP65 np. Outdoor Wall LED CG-S 2x2W prod.CEAG
- EW – Oprawa kierunkowa jednostronna LED np. GuideLED CG-S CEAG
- EW – Oprawa kierunkowa dwustronna LED np. GuideLED CG-S CEAG

Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w niniejszym projekcie należy traktować jako przykładowe, służące określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu niezbędnych właściwości i wymogów założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zastąpienie proponowanych rozwiązań (w oparciu o wyroby innych producentów), pod warunkiem spełnienia określonych wymagań pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wskazanych szczegółowo w dokumentacji projektowej.

| REWIZJA | OPIS ZMIANY | WPROWADZIŁ | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... |


PRO STAL
80-435 Gdańsk, ul. Biała 1
tel. +48 (58) 554 81 96, fax +48 (58) 551 18 57



kierownik projektu: mgr inż.MATEUSZ SAMULAK nr upr. POM/0090/POOK/07
projektował: Zbigniew Dwornikowski nr upr. 4158/Gd/89
opracował: mgr inż. Tomasz Towpasz, mgr inż. Piotr Polański, inż. Mariusz Żmijewski
sprawdził: mgr inż Andrzej Zakrzewski nr upr. WAM/0012/PWOE/10


adres inwestycji: ul. Tomaszowska 43, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą; Powiat grójecki, Województwo Mazowieckie DZ. NR 198/1 (obręb 0001-Nowe Miasto)

inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Tomaszowska 43; 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

inwestycja: Rozbudowa szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą. II Etap inwestycji: oddział ginekologiczno-położniczy; oddział chirurgiczny; oddział rehabilitacji; oddział internistyczny; blok operacyjny; centralna sterylizatornia; kuchnia szpitalna

treść rysunku: PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA - PIĘTRO 1

| data: | faza: | nr proj: | Rewizja: |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.2011 | PROJ. WYKONAWCZY | PS-161/10 | ... |

| skala: | branża: | nr rys.: |
| --- | --- | --- |
| 1:100 | ELEKTRYCZNA | PS161_41_PW_DR_0003 |

wymiar rys.: ...