

Nowe Miasto nad Pilicą, dnia 25 czerwca 2013r.

**Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Nowym Mieście nad Pilicą**

**PISMO W SPRAWIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W  
TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO,**

Działając w imieniu Zamawiającego, wskazuję co następuje:

Treść zapytania nr 1: ***W budynku warsztatowym zgodnie z przedmiarem jest 524,52 m<sup>2</sup> ocieplenia dachu a w SIWZ 647 m<sup>2</sup>. Proszę o informację jaką ilość izolacji należy przyjąć do wyceny.***

Treść odpowiedzi Zamawiającego na zapytanie nr 1: Wg przedmiaru powierzchnia ocieplenia dachu to 586,44m<sup>2</sup> i taką wartość należy przyjąć do wyceny.

Treść wniosku nr 2: ***Ze względu na różnice w ilości i wielkości ślusarki w zespole wyjazdowym między przedmiarem a zestawieniem proszę o przekazanie ostatecznego zestawienia ślusarki.***

Treść odpowiedzi Zamawiającego na wniosek nr 2: Do przedmiaru został omyłkowo wstawiony wykaz z innego budynku. Prawidłowy przedmiar znajduje się w załączeniu.

Treść zapytania nr 3: ***W zespole wyjazdowym zgodnie z przedmiarem jest 198,56 m<sup>2</sup> docieplenia dachu a w SIWZ 236,3 m<sup>2</sup>. Proszę o informację jaką ilość docieplenia należy przyjąć do wyceny.***

Treść odpowiedzi Zamawiającego na wniosek nr 3: Do wyceny należy przyjąć wartość zgodnie z przedmiarem tj. 198,56 m<sup>2</sup>.

Treść zapytania nr 4: ***W budynku kolumny transportowej zgodnie z przedmiarem jest 226,79 m<sup>2</sup> docieplenia dachu a w SIWZ 243 m<sup>2</sup>. Proszę o informację jaką ilość docieplenia należy przyjąć do wyceny.***

Treść odpowiedzi Zamawiającego na zapytanie nr 4: Do wyceny należy przyjąć wartość zgodnie z przedmiarem tj. 226,79 m<sup>2</sup>.

Treść zapytania nr 5: ***W budynku kolumny transportowej zgodnie z przedmiarem jest 277,29 m<sup>2</sup> docieplenia ścian nadziemia a w SIWZ 377 m<sup>2</sup>. Proszę o informację jaką ilość docieplenia należy przyjąć do wyceny.***

Treść odpowiedzi Zamawiającego na zapytanie nr 5: Do wyceny należy przyjąć wartość zgodnie z przedmiarem tj. 277,29 m<sup>2</sup>.

Treść wniosku nr 6: ***Ze względu na różnice w ilości i wielkości ślusarki w budynku kolumny transportowej między przedmiarem a zestawieniem proszę o przekazanie ostatecznego zestawienia ślusarki.***

Treść odpowiedzi Zamawiającego na wniosek nr 6: Ilości i powierzchnie okien i drzwi podane na zestawieniu i w przedmiarze są zgodne.

Treść zapytania nr 7: ***W budynku zaplecza gospodarczego zgodnie z przedmiarem jest 206,81 m<sup>2</sup> docieplenia ścian a w SIWZ 207,1 m<sup>2</sup>. Proszę o informację jaką ilość docieplenia należy przyjąć do wyceny.***

Treść odpowiedzi Zamawiającego na zapytanie nr 7: Do wyceny należy przyjąć wartość zgodnie z przedmiarem tj. 206,81 m<sup>2</sup>.

Treść wniosku nr 8: ***Ze względu na różnice w ilości i wielkości ślusarki w budynku zaplecza gospodarczego między przedmiarem a zestawieniem proszę o przekazanie ostatecznego zestawienia ślusarki.***

Treść odpowiedzi Zamawiającego na wniosek nr 8: W pozycji nr 8 lp. 1 zamiast wartości: 1104,24m<sup>2</sup> powinno być 11,04m<sup>2</sup> (błąd wynikający z niewstawienia przecinka w wymiarze okna). Prawidłowy przedmiar znajduje się w załączeniu.

Treść zapytania nr 9: ***W budynku zaplecza gospodarczego zgodnie z przedmiarem jest 141,74 m<sup>2</sup> docieplenia dachu a w SIWZ 143 m<sup>2</sup>. Proszę o informację jaką ilość docieplenia należy przyjąć do wyceny.***

Treść odpowiedzi Zamawiającego na zapytanie nr 9: Do wyceny należy przyjąć wartość zgodnie z przedmiarem tj. 141,74 m<sup>2</sup>.

Treść zapytania nr 10: ***W związku z różnicami w ilościach grzejników we wszystkich budynkach objętych przetargiem między przedmiarem, SIWZem a projektem, proszę o informację czym Wykonawca powinien się sugerować przy wycenie.***

Treść odpowiedzi Zamawiającego na zapytanie nr 10: Zestawienie grzejników do wszystkich obiektów znajduje się w załączeniu.

Treść wniosku nr 11: ***W związku z wieloma wątpliwościami i nieścisłościami w przekazanej dokumentacji uprzejmie proszę o przesunięcie terminu składanie ofert do dnia 05.07.2013 r.***

Treść odpowiedzi Zamawiającego na wniosek nr 11: Zamawiający uznając zasadność wniosku jw., wskazując na zapis art. 12a ust. 2 upzp, przedłuża termin składania ofert do godziny 10:00 w dniu 04 lipca 2013r.

za Zamawiającego: Paweł Michalski