

## **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Platformy zewnętrznej w Przychodni Rejonowej w Nowym Mieście nad Pilicą przy ulicy Spacerowej 1.

Zakres przedmiotu zamówienia:

1. Oględziny i inwentaryzacja szybu,
2. Konsultacje i projekt,
3. Prace budowlane – wykonanie otworów drzwiowych, obróbki drzwi po montażu dźwigu, wstawienie mniejszych okien, wyrównanie terenu i ponowne ułożenie kostki brukowej wraz z dojściem do platformy,
4. Wykonanie podszybia,
5. Dostawa i montaż nowego dźwigu,
6. Transport i rozładunek,
7. Zabezpieczenie przystanków na czas prac,
8. Regulacje i uruchomienie,
9. Prace porządkowe,
10. Pomiary elektryczne,
11. Dokumentacja techniczna,
12. Organizacja i udział w odbiorze UDT.

**Gwarancja na wykonanie prac wynosi minimum 24 miesiące.**

## Specyfikacja Platformy Pionowej

### **1. Dane ogólne**

Ilość: 1  
Rodzaj: Osobowa  
Udźwig: 400 kg  
Prędkość: 0,15m/s  
Sterowanie: elektroniczne, wieloprocessowe z falownikiem  
Napęd: śrubowy

### **2. Szyb**

Ilość przystanków: 2  
Ilość dojeżdż: 2  
Wysokość podnoszenia: 4 m  
Wysokość nadszybia: 2,25 m  
Wymiary szybu: 1,50 m x 1,63 m  
Konstrukcja: usytuowana na zewnątrz budynku

### **3. Maszynownia**

Maszynownia: szafa przy drzwiach na najniższym przystanku  
Zasilanie: napięcie: 3x400 V / 50 Hz 16A

### **4. Drzwi**

Ilość: 2 x przystankowe  
Rodzaj: wychylne przeszklone  
Materiał: aluminium z przeszklaniem

### **5. Platforma**

Wymiary: 1.100 x 1.467 mm  
Dojścia: 2-stronna 90<sup>0</sup>  
Podłoga: wykładzina Black Altro Pitch

### **6. Wyposażenie i funkcje**

- Łączność alarmowa: komunikacja głosowa pomiędzy kabiną a służbami ratowniczymi w technologii GSM,

- Automatyczny zjazd awaryjny, kabiny do przystanku podstawowego i otwarcie drzwi po aktywacji alarmu ppoż.,
- Sufit szybu z oświetleniem LED