

## **Pytania i odpowiedzi 2**

**Dotyczy: „Wykonanie okresowego przeglądu oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji systemu sygnalizacji pożaru, instalacji systemu oddymiania klatki schodowej”**

### **Pytanie nr 1**

Proszę o podanie ilości opraw oświetlenia ewakuacyjnego.

**Odpowiedź:** Posiadamy 139 opraw oświetlenia ewakuacyjnego, z czego 50 sztuk jest do wymiany.

### **Pytanie nr 2**

Jakie typy opraw są do wymiany w ilości 50 szt.?

**Odpowiedź:** Powinny być zastosowane oprawy oświetlenia ewakuacyjnego.

### **Pytanie nr 3**

Proszę o podanie nazwy centrali systemu sygnalizacji pożaru.

**Odpowiedź:** Nazwa centrali systemu sygnalizacji pożaru to POLON 4000.

### **Pytanie nr 4**

Proszę o podanie ilości elementów na pętłach dozorowych systemu sygnalizacji pożaru.

**Odpowiedź:** Na pętłach dozorowych systemu sygnalizacji pożaru posiadamy 6 elementów.

### **Pytanie nr 5**

Czy w systemie sygnalizacji pożaru występują czujki jonizacyjne?

**Odpowiedź:** W systemie sygnalizacji pożaru nie występują czujniki jonizacyjne.

### **Pytanie nr 6**

Ile jest klatek schodowych wyposażonych w system oddymiania?

**Odpowiedź:** Posiadamy 1 klatkę schodową wyposażoną w system oddymiania.

**Pytanie nr 7**

Ile jest szt. przeciwpożarowych wyłączników prądu w rozbiu na obiekty?

**Odpowiedź:** Posiadamy 15 sztuk przeciwpożarowych wyłączników prądu.

**Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ul. Tomaszowska 43  
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą**